

Rzeszów dnia 17.06.2024 r.

Ogłaszający zapytanie ofertowe nr G.262.19.2024 na: **Bieżącą konserwację i naprawy dźwigów osobowych w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie**, informuje, że wpłynęły zapytania w związku z czym udziela odpowiedzi.

Pytanie Nr 1

Proszę o udostępnienie wersji edytowalnej formularza oferty oraz załączników.

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania wersje edytowalne.

Pytanie Nr 2

Proszę o podanie producenta, roku produkcji, typ sterowania, udźwig i ilość przystanków.

Odpowiedź Nr 2

Producent MONITOR Polska Sp. z o.o.

Typ urządzenia MONOLITO

Rok produkcji 2008

Typ sterowania mikroprocesorowe duplex góra/dół

Udźwig 4 szt. – 650 kg

Udźwig 2 szt. – 1000 kg

Liczba przystanków – 5

DYREKTOR
Sądu Rejonowego
w Rzeszowie
Przemysław Górski